

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU HRN EN 14342:2013 (EN 14342:2013)

Br: 115-1338-20-2018

Datum: 29.05.2018.

Mjesto ispitivanja:

Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.

Laboratorij za ispitivanje proizvoda šumarstva, drvne industrije i
graditeljstva

Svačićeva bb
HR-35000 Slavonski Brod
tel/fax: ++385 (0) 446-407

OPĆI PODACI:

Podnositelj zahtjeva:	TARA d.o.o.	Desimirovac	Srbija - 34321 Kragujevac
Naziv proizvoda / tip	Mozaik pod hrast - uljeno 15 mm		Elementi za lamel parket
Proizvođač:	TARA d.o.o.	Podrijetlo proizvoda:	Srbija

REZULTAT ISPITIVANJA:

**HRN EN 14342:2013 - Drvene podne obloge - Značajke, ocjena sukladnosti i
označivanje - Točka 4.2 Reakcija na vatru**

Dfl - s1

Primjena izvješća: Ovaj dokument odnosi se isključivo na ispitani uzorak navedenog podnositelja i proizvođača gotovog proizvoda i nije prenosiv na druge pravne i fizičke osobe.

EIDK ZP-117 Izd.1 Rev.1

Zabranjeno umnožavanje bez pismene suglasnosti Euroinspekt-drvokontrola d.o.o.

Laboratorij za ispitivanje proizvoda šumarstva, drvne industrije i graditeljstva
Svačićeva bb, 35000 Slavonski Brod

Stranica: 1/3
Izveštaj broj: 115-1338-20-2018



1. Zahtjevi ispitivanja

Određivanje požarnih svojstava - reakcija na vatru prema HRN EN 14342:2013, točka 4.2, u skladu sa razredbom iz HRN EN 13501-1:

HRN EN 13501-1 Razredba građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata prema ponašanju u požaru - Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar

2. Laboratorijski rezultati ispitivanja:

Laboratorijska oznaka proizvoda: 000109-000-17

Datum zaprimanja uzorka: 25.09.2017.

Zaprimanje i ispitivanje proizvoda temeljem Naloga za ispitivanje br: 1482/17

Uzorkovanje proizvoda izvršeno temeljem Zapisnika o uzimanju uzoraka: 035-GS/17

3. Opis jedinice ispitivanja

Mozaik parketni elementi izrađene su iz drva hrasta kao gornjeg sloja i baznog sloja iz furnirske ploče lipe, površinski uljene.

Slika proizvoda:



Određivanje požarnih svojstava - reakcija na požar prema laboratorijskom zapisu broj: 000109-000-17

Temeljem zahtjeva za određivanje reakcije na požar drvene podne obloge, utvrđeno je slijedeće:

4. Osnovni podaci o proizvodu:

Vrsta drvene podne obloge:	Elementi za lamel parket
Površinska obrada:	Uljeno
Namjena	Polaganje na ravnu suhu podlogu
Način veze sa podlogom	Ljepljenje
Debljina mm:	15 mm
Vrsta drva:	Hrast
Botanički naziv	Quercus robur/Quercus petraea
Standardna oznaka	QCXE
Vlaga drva %	-

5. Određivanje požarnih svojstava prema HRN EN 14342:2013, točka 4.2

Osnovnom Normom proizvoda HRN EN 14342:2013, točkom 4.2, određeno je da se parketnim daščicama reakcija na požar određuje bez obavljenog ispitivanja prema TABELI 1:

Makroanatomskom analizom utvrđena je vrsta drva hrasta, lipa.

Gustoća drva lipe prema HRN EN 350:2016, 520-540-560 i hrasta 670-710-760 kg/m³.

6. Tabelarni razred reakcije na vatru je

Temeljem TABELE 1 parketnim daščicama dodjeljuje se klasa:

D_n - s1

KRAJ IZVJEŠTAJA



Direktor društva:

Mladen Komac
Mr. sc. Mladen Komac, dipl.ing.